

処理対象人口と処理槽の構成

JARUS - XI₉₆型の処理対象人口は501人から10,000人までですが、処理槽の構成は人口規模に応じ次のとおりです。


処理対象人口	系列	回分槽	処理対象人口 (人)					
			500	1,000	1,200	4,000	5,000	10,000
501人 ～ 5,000人	1系列	1槽	○	●				
		2槽並列		○		●		
4,001人 ～ 10,000人	2系列	2槽並列				○	●	

JARUS型施設の利点と設計の進め方

■JARUS型施設による4つの利点！

- 1 多様な処理システムを開発しています。**
 - 各種の処理方式の中から地域特性に見合った処理方式が選択できます。
- 2 設計指針の整備により合理的な設計を行います。**
 - 設計指針の整備により、施設設計の簡素化や合理化が図れます。
- 3 高い維持管理性を確保したものです。**
 - 設備や単装置の基準化により、維持管理業務の標準化を通じて高い維持管理性を確保します。
 - 維持管理マニュアルを整備し、適正な維持管理が図れます。
- 4 工事発注等に際し、公平性を確保します。**
 - JARUS型施設は、設計者及び施工者を特定していません。
 - 施設に用いる機器類は、汎用品の採用に努めています。
 - 使用する主要機器は、汎用化した図面等によるものとし、設計者及び施工者等を制限しません。

■JARUS型施設に係る設計の進め方



〒105-0004
東京都港区新橋五丁目34番4号
電話 (03) 3432-5295 (代)
FAX (03) 3432-0743
<http://www.jarus.or.jp/>

表紙の写真は、「私の好きな日本の農村」フォトコンテスト入賞・入選作品から選定しました。

2014.7

JARUS - XI₉₆型

JARUS型施設の手引



一般社団法人 地域環境資源センター

JARUS - XI₉₆型とは………運転操作の幅が大きい処理施設です。

JARUS - XI₉₆型の特徴

- ・浮遊生物法の一つである回分式活性汚泥法を採用しています。
- ・処理対象規模が比較的大きく、流入水量の季節的変動が大きい等の地区条件に対応できる施設です。
- ・処理対象人口及び計画処理水質は次のとおりです。

処理対象人口	計画処理水質 (mg/L)	
	BOD	SS
501人以上 10,000人以下	20以下	50以下


- ・建築基準法に基づき、尿尿浄化槽の構造基準の規定と同等以上の性能を有する施設として国土交通大臣の認定を取得しています。

- ・処理方式は、一つの反応槽（回分槽）の中で処理操作（流入、ばっ気攪拌、沈殿、上澄水排出、汚泥の引抜き等）を時間的に区分しながら進行させるものです。
- ・反応槽における運転工程の時間や上澄水の引抜き等の調節が可能であるため、運転操作の幅が大きい処理施設です。


処理方式とフローシート

■処理方式 回分式活性汚泥方式

■フローシート



処理工程の説明



- ・汚水中の夾雑物等を除去し、原水ポンプの破損及び後段の処理槽等の機能低下を防止します。
- ・汚水中の土砂類を排除します。
- ・汚水中の固形物等を破砕します。
- ・流量調整槽へ汚水を移送します。ただし、流入管底が浅く自然流下により流量調整槽に移送させることができる場合は不要となります。
- ・汚水を一時貯留し、流量及び水質の変動を平準化するとともに、運転工程に応じた回分槽への汚水の移送を間欠的に行います。
- ・汚水中の微細なし渣等を除去します。
- ・汚水を流入させるとともに、槽内に設置したばっ気攪拌装置により空気を供給し、併せて汚水と活性汚泥を混合することにより汚水が好気性処理されます。次に混合液を沈降させて固液分離を行った後、上澄水排出装置により清澄な処理水を得ます。
- ・流入汚水量が少ない時は、ウェーティングモード機構により、回分槽への流入を一定の時間（3時間）遅らせます。
- ・回分槽内の上澄水排出装置の着水範囲のスカムを排除するため、散水用の処理水を一時貯留します。
- ・塩素剤により、処理水の消毒を行います。


汚泥濃縮槽

- ・引抜汚泥を濃縮します。また、汚泥濃縮装置とすることもできます。

汚泥貯留槽

- ・濃縮汚泥を搬出するまで貯留します。

■JARUS - XI₉₆型の平面形状（例）



■JARUS - XI₉₆型の運転工程（例）

