農業集落排水施設におけるストックマネジメントを実践するための機能診断調査要領（案）（平成２９年度改訂版）　正誤表

頁数	正	誤
P70		

正

設備区分		設備名	耐用年数	機器の重要度	保全方式	備考
・・・		・・・	・・・	・・・	・・・	・・・
機械設備	生物処理設備	嫌気性ろ床槽撹拌装置				
		嫌気性ろ床槽接触材架台				
		嫌気性ろ床槽接触材(第１室)				
		嫌気性ろ床槽接触材(第２･３室)				
		嫌気性ろ床槽汚泥引抜ポンプ				
		接触ばっ気槽散気装置				
		接触ばっ気槽逆洗装置				
		接触ばっ気槽接触材架台				
		接触ばっ気槽接触材				
		ばっ気撹拌装置（水中機械式）				
		上澄水排出装置				
		沈殿槽センターウェル	25	B	PBM	
		沈殿槽越流堰	25	A	PBM	
		沈殿槽汚泥掻寄機				
		沈殿槽汚泥引抜ポンプ（ｴｱﾘﾌﾄ）				
		散水ポンプ				

誤

設備区分		設備名	耐用年数	機器の重要度	保全方式	備考
・・・		・・・	・・・	・・・	・・・	・・・
機械設備	生物処理設備	嫌気性ろ床槽撹拌装置				
		嫌気性ろ床槽接触材架台				
		嫌気性ろ床槽接触材(第１室)				
		嫌気性ろ床槽接触材(第２･３室)				
		嫌気性ろ床槽汚泥引抜ポンプ				
		接触ばっ気槽散気装置				
		接触ばっ気槽逆洗装置				
		接触ばっ気槽接触材架台				
		接触ばっ気槽接触材				
		ばっ気撹拌装置（水中機械式）				
		上澄水排出装置				
		沈殿槽センターウェル	20	B	PBM	
		沈殿槽越流堰	20	A	PBM	
		沈殿槽汚泥掻寄機				
		沈殿槽汚泥引抜ポンプ（ｴｱﾘﾌﾄ）				
		散水ポンプ				